



AVIS DE DÉPÔT : Déclaration préalable

Dossier numéro : **DP 95 371 2500010**

Date du dépôt : **26/02/2025**

Demandeur : **Electrolux Logistics France**

En qualité de :

Adresse du terrain : **2 rue Eugène Pottier ZI Moimont II
95670 MARLY LA VILLE**

Superficie du terrain : 154876 m²

Surface plancher créée : 0 m²

Nature des Travaux : Travaux d'affouillements ou d'exhaussement du sol
Création d'un bassin de rétention de 3100m³ à ciel ouvert pour le
confinement des eaux d'extinction incendie et confinement des eaux
susceptibles d'être polluées

Le bassin de rétention est créé sur une partie enherbée d'environ 1660m²

Le futur bassin couvre une surface de 1240m²

Le bassin sera clôturé par une clôture grillagée et un portail d'accès.

Nombre de logements :

AVIS AFFICHÉ LE : 27/02/2025